

Slot

A1-01

enter 3 0000
0002**PFT RITMO L FU 230V 2,2KW 328U/MIN**

Softwarestand 0419

Stand 20.09.2019

Einstellwerte der Parameter für Frequenz-Umformer Yaskawa Typ V1000für Maschine RITMO L Plus SD6-3 2,2KW 328 U/min

Maschinen Art. Nr.

Parameter V1000	Funktion	Einstellwert	Hinweise
A1-00	Sprache auswählen	2	Deutsch
A1-01	Zugriffsebene	0	Bei Einstellung der Parameter auf 2 stellen, danach auf 0
A1-02	Auswahl Regelverfahren	0	
b1-01	Auswahl Frequenzsollwert	1	
b1-02	Startbefehlauswahl	1	
b1-14	Drehrichtungsumkehr	0	
C1-01	Hochlaufzeit 1	0,5	sec.
C1-02	Tief Laufzeit 1	0,5	sec.
C6-01	Auswahl Beanspruchung	1	
C6-02	Einstellung Taktfrequenz	2	
d2-02	Unterer Grenzwert des Frequenzsollwertes	15 → 19	% Anzeige Display 10,45Hz
d2-03	Unterer Grenzwert Masterdrehzahlsollwertes	12	%
E1-01	Einstellung der Eingangsspannung	230	V
E1-04	Max. Ausgangsfrequenz	75 → 55	Hz Anzeige Display 55,00Hz
E1-05	Max. Ausgangsspannung	230	V
E1-06	Basisfrequenz	45,0	Hz
E1-07	Mittlere Ausgangsfrequenz	3,0	Hz
E1-08	Spannung für mittlere Ausgangsfrequenz	16,6	V
E1-09	Minimale Ausgangsfrequenz	0,5	Hz
E1-10	Spannung f. minimale Ausgangsfrequenz	3,5	V
E1-11	Mittlere Ausgangsfrequenz 2	50	Hz

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
D-97343 Iphofen



Telefon 09323 / 31-760
Telefax 09323 / 31-770
E-Mail info@pft-iphofen.de

PFT RITMO L FU 230V 2,2KW 328U/MIN

Stand 20.09.2019

Softwarestand 0419

E1-12	Spannung für mittlere Ausgangsfrequenz 2	230	V
E1-13	Basisspannung	217	V
E2-01	Motornennstrom	8,7	A
E2-02	Motornennschlupf	4,11	Hz
E2-03	Motorleerlaufstrom	3,26	A
E2-04	Anzahl Motorpole	2	
E2-05	Motor Anschlusswiderstand	2,284	Ohm
H2-01	Funktionsauswahl Klemme MA,MB.MC	0	
H2-02	Funktionsauswahl Klemme P1	16	
H3-04	Klemme A1 Vorspannungseinstellung	11	%
L4-01	Erkennungspegel für Frequenzübereinstimmung	32 → 23	Hz
L4-03	Erkennungsbreite Frequenzübereinstimmung (+-)	32 → 23	Hz
L8-10	Auswahl des Kühlkörperlüfterbetriebs	1	Dauerbetrieb
O1-02	Überwachungsparameter Ausgangsstrom	4	A
O4-02	Auswahl Gesamtbetriebszeit	1	

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
D-97343 Iphofen



Telefon 09323 / 31-760
Telefax 09323 / 31-770
E-Mail info@pft-iphofen.de